

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
МБОУ «Школа № 173 имени героя
Советского Союза Д.А. Аристархова»

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 173 с углубленным изучением отдельных предметов имени героя Советского Союза Д.А. Аристархова» Советского района города Нижнего Новгорода

Адрес объекта:

603146 Нижний Новгород улица Бекетова дом 29А

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 4418 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 12110 кв. м.

1.4 Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта -

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

полное юридическое наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 173 с углубленным изучением отдельных предметов имени героя Советского Союза Д.А. Аристархова» Советского района города Нижнего Новгорода

краткое наименование – МБОУ «Школа № 173 имени героя Советского Союза Д.А. Аристархова»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 603146 Нижний Новгород улица Бекетова дом 29А

1.8 Основание для пользования объектом (безвозмездное временное пользование, оперативное управление, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Администрация города Нижнего Новгорода:

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты Нижний Новгород, Кремль, корпус 5

1.1. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное, основное и среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, дневное пребывание)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (взрослые трудоспособного возраста, дети до 18 лет).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды

2.6 Плановая мощность: посещаемость – 800 чел./день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет)

2. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус: по маршруту 26, 80,72, 18,81,82,91

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **автобусы маршрута 26, 80,72, 18,81,82,91**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки автобуса **- 150 м. Посадочная площадка указанной остановки недоступна для инвалидов-колясочников.**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **перепады высот имеются, имеются бардюры высотой до 0,15 м на пересечении улиц.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **частично**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности школы: ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	оборудовать знаками и звуковыми сигналами
2	Вход (входы) в здание	оборудовать для слабовидящих и слышащих
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	оборудовать для слабовидящих и слышащих
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	оборудовать для слабовидящих и слышащих
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	оборудовать для слабовидящих и слышащих
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	оборудовать для слабовидящих и слышащих
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ **НЕ ЗАПЛАНИРОВАН**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

не имеется электромеханического подъемника для инвалидной коляски. не оборудован туалет для инвалидов

В целях повышения уровня доступности необходимо привести в соответствие с требованиями СП.59:13330-2012

1. пути движения к прилегающей территории
2. согласование работ с надзорными органами
3. оснащение звуковым сопровождением путей следования для слабослышащих и слабовидящих

4.4 Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата) **нет**